




COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



ORD. N. 137/2009
Prot. n. 25390

Sona, 19.11.2009

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di divieto utilizzo per uso potabile dell'acqua prelevata da acquedotto comunale nella frazione di Lugagnano di Sona.-

IL SINDACO

- Vista la nota dell'Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo pervenuta via fax il 19.11.2009 al prot.n. 0025342 con la quale si comunica che a seguito dei controlli analitici effettuati presso il punto rete di via Di Mezzo nella frazione di Lugagnano di Sona, è emerso che il valore di concentrazione del parametro "desilterbutilazina" è pari a 0,13 ug/l superiore al valore limite di 0,10 ug/l stabilito dalla vigente normativa di riferimento;
- Considerato che il valore di concentrazione riscontrato per il parametro "desilterbutilazina" è quindi superiore al valore limite stabilito dalla vigente normativa per la qualità delle acque da destinare al consumo umano;
- Visto quanto previsto dal D.Lgs. n. 31 del 02.02.2001;
- Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 08.08.2000;
- Ritenuto inderogabile l'adozione del presente provvedimento contingibile ed urgente di divieto del consumo dell'acqua da parte della popolazione residente nella zona di approvvigionamento idrico nella quale si è verificata la situazione sopra descritta;

ORDINA

Con decorrenza immediata e' fatto divieto nella frazione di Lugagnano di Sona dell'utilizzo dell'acqua prelevata da acquedotto pubblico per il consumo umano (idro- alimentare) fino al ripristino delle condizioni di qualità previste dalla norma per tale parametro.

DISPONE

- Che Della presente ordinanza venga data la più ampia diffusione e conoscenza mediante avvisi alla cittadinanza residente nella frazione di Lugagnano di Sona nei luoghi pubblici e di maggiore frequentazione nonchè;

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sona
- pubblicata sul sito internet del Comune di Sona;

nonché trasmessa:

- alla Società Acque Veronesi, Ente gestore del servizio idrico



COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



- All'Azienda ULSS N. 22 - Dipartimento di Prevenzione di Valeggio sul Mincio
- al Comando Polizia Locale - Sede
- all'Ufficio Ecologia- Sede

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare il presente provvedimento.



P. IL SINDACO t.a.
IL ViceSINDACO
Dott. GASPARE DI STEFANO